

ज्ञापांक 394/BXR/F.18/2018ई

कार्यालय अग्निशमन पदाधिकारी बक्सर

दिनांक-19 वी दिसम्बर 2018ई0

सेवा में,

प्रचार्य

बिहार पब्लिक स्कूल

अहिरौली, बक्सर

विषय- बिहार पब्लिक स्कूल बक्सर में अग्नि निरोधक यंत्रों की जाँच कर अनापति प्रमाणपत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि बिहार पब्लिक स्कूल बक्सर में अग्नि निरोधक यंत्रों का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के उपरांत आपके बिहार पब्लिक स्कूल, बक्सर में निम्न अग्नि निरोधक यंत्र पाए गए जो उपर्युक्त एवं क्रियाशील है। जाँचो उपरांत निम्न अग्नि निरोधक यंत्र पाए गये जो इस प्रकार है।

* ए0वी0सी0 एक्सटींग्यूसर	-	6 के जी 6 अदद
* सी0 ओ0टु0 एक्सटींग्यूसर	-	4 $\frac{1}{2}$ के जी 1 अदद
* समरसेबुल पम्प	-	2 अदद
* बालु भरा बाल्टी	-	3 अदद
* पानी भरा बाल्टी	-	3 अदद
* सेपटी गार्ड	-	2 अदद (जवान)
* कम्बल	-	8 अदद

P.T.O

for Bihar Public School

Principal

Modak Singh

BIHAR PUBLIC SCHOOL

CHAIRPERSON

Allotted to C.B.S.E. Delhi
Affiliation No-330257
School No-6
Ahirouli Buxar, Pin-24116

अतः निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए मुझे कोई आपत्ती नहीं है, अनापती प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दी जाती है की अग्निशामक यंत्रों को भली भाँति मानक के अनुरूप संग्रह करेंगे।

निर्देश-1. आपातकालीन द्वार की व्यवस्था रहेगी

2. निकास एवं प्रवेश द्वार को किसी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा।

नोट:- सरकारी नियमों का पालन करते हुए एक वर्ष के लिए अनापती प्रमाण-पत्र एन० ओ० सी० निर्गत की जाती है। निरीक्षण के दौरान फायर एक्सटीग्युशर को खराब पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

प्रतिलिपी:- रा०. अ०. प०. सह

निदेशक बिहार, पटना

विश्वासभाजन



19.12.18

अग्नि शालाय पदाधिकारी
बक्सर